

VYHLÁSENIE DODÁVATEĽA O ZHODE

podľa STN EN ISO/IEC 17050-1

Názov vydavateľa: **ETEK ELECTRIC & BUILDING s.r.o.**

Adresa vydavateľa vyhlásenia: **Zelená 4453/2B, 974 04 Banská Bystrica, Slovenská republika**

Predmet vyhlásenia: **Oblúčková ochrana**

Model: **EKL9-40AFD**

Charakteristika: **Un= 230/240V (1P+N); AC 50/60Hz**
In= 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40A (B, C)
IΔn= 10, 30, 100, 300mA (A, AC)
Icn= Ics= 6kA

Výrobca predmetu vyhlásenia: **ZHEJIANG ETEK Electrical technology Co., Ltd.**
No. 288 Wei 17th Road, Yueqing Economic Development Zone,
Yueqing, Wenzhou, Zhejiang Province, P.R. China

Vyššie uvedený predmet vyhlásenia je v zhode s nasledovnými normami a nariadeniami:

EN 62606:2013+A1:2017, EN 61009-1:2012+A1:2014+A2:2014+A11:2015+A12:2016

Vyhlásenie dodávateľa o zhode bolo vydané na základe vyhlásenia o zhode výrobcu z 19.11.2021.

Banská Bystrica, 1.8.2022

Miesto a dátum vydania



Pečiatka a podpis