

VYHLÁSENIE DODÁVATEĽA O ZHODE

podľa STN EN ISO/IEC 17050-1

Názov vydavateľa: **ETEK ELECTRIC & BUILDING s.r.o.**

Adresa vydavateľa vyhlásenia: **Zelená 4453/2B, 974 04 Banská Bystrica, Slovenská republika**

Predmet vyhlásenia: **Prúdový chránič**

Model: **EKL1-80**

Charakteristika: **Ue= 230/240V (1P+N), 400/415V (3P+N); AC 50/60Hz**
In= 25, 40, 63, 80A
IΔn= 30, 100, 300mA (A, AC)
Icn= Ics= 6kA

Výrobca predmetu vyhlásenia: **ZHEJIANG ETEK Electrical technology Co., Ltd.**
No. 288 Wei 17th Road, Yueqing Economic Development Zone,
Yueqing, Wenzhou, Zhejiang Province, P.R. China

Vyššie uvedený predmet vyhlásenia je v zhode s nasledovnými normami a nariadeniami:

EN 61008-1:2012+A1:2014+A2:2014+A11:2015+A12:2017, EN 61008-2-1:1994+A11:1998

Vyhlásenie dodávateľa o zhode bolo vydané na základe vyhlásenia o zhode výrobcu z 27.10.2023.

Banská Bystrica, 1.11.2023

Miesto a dátum vydania



Pečiatka a podpis