

VYHLÁSENIE DODÁVATEĽA O ZHODE

podľa STN EN ISO/IEC 17050-1

Názov vydavateľa: **ETEK ELECTRIC & BUILDING s.r.o.**

Adresa vydavateľa vyhlásenia: **Zelená 4453/2B, 974 04 Banská Bystrica, Slovenská republika**

Predmet vyhlásenia: **Istič**

Model: **EKM2-63**

Charakteristika: **Un= 240/415V (1P), 415V (2P, 3P, 4P); AC 50/60Hz**
In= 1, 2, 3, 4, 6, 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63A (B, C, D)
Icn= Ics= 6kA

Výrobca predmetu vyhlásenia: **Hangzhou Taimu Electrical Co., Ltd.**
No. 157 Longchuanwu Road, Yuhang Economic Development
Area, Hangzhou, China

Vyššie uvedený predmet vyhlásenia je v zhode s nasledovnými normami a nariadeniami:

EN 60898-1:2019

Vyhlásenie dodávateľa o zhode bolo vydané na základe vyhlásenia o zhode výrobcu z 13.05.2021.

Banská Bystrica, 1.8.2022

Miesto a dátum vydania



Pečiatka a podpis